



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.ES.ОП031.В.00894

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности «28» апреля 2009 г.

Действителен до «28» апреля 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Ворота противопожарные стальные откатные однопольные
 сплошного сечения, тип FRU-SL75 1L 120**

 код ОКП

Наименование продукции

7308 30 000 0
 код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
СНиП 21-01-97* (п.п. 5.14, 7.17):
предел огнестойкости – EI 120 (ГОСТ 30247.2-97)

Наименование НД

Обязательная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **Puertas Padilla S.L. (Испания)**

Наименование предприятия, организации

General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Spain

Тел. +34 968 160 092, факс +34 968 160 189

Адрес, телефон, факс

Изготовитель **Puertas Padilla S.L. (Испания)**

Наименование предприятия, организации

General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Spain

Тел. +34 968 160 092, факс +34 968 160 189

Адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ **0227085**