

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ06.В.00570
(номер сертификата соответствия)

ТР 0646181
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые стальные двупольные, тип FRU 64-2L 60 SP и двери противопожарные дымогазонепроницаемые стальные двупольные искронедующие, тип FRU 64-2L 60 AS SP (размеры дверей Н x В = 2150 +15%/-30% x 1970 +15%/-30% мм): сплошного сечения и со светопрозрачным заполнением из жаростойкого стекла "Pyrostop 60-101" (Pilkington) менее 25% от площади дверного проема. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости составляет EIS 60 (ГОСТ Р 53303-2009, ГОСТ Р 53307-2009)

код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № 6 с/ск-2011 от 21.02.2011 г., № 47 с/ск-2011 от 21.07.2011 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0428 стр/ск/оп от 26.01.2011 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2011 по 21.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский