

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ЕС.ПБ06.В.00711
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661072
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Puertas Padilla S.L. Адрес: General Moscardo 4, 30330, El Albujon – Cartagena (MURCIA), Испания. Телефон +34 968 160 092, факс +34 968 160 189.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Люк противопожарный стальной однопольный, тип FRU 54-1L 60 S и люк противопожарный стальной однопольный искронедующий, тип FRU 54-1L 60 S AS
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
(размеры люка Н x В = 925+15%/-30% x 750+15%/-30% мм). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Предел огнестойкости составляет EI 60 (ГОСТ Р 53307-2009).

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7308 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 24 с/ск-2012 от 21.03.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0618 стр/ск/оп от 26.01.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2012 по 25.03.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Н. В. Ковыршина


А. В. Ржанковский